

具体的取組み（例）

対象施設	内 容
オフィスビル等	<p>1. ビル事業者としての取組み</p> <p>(1) 共用部（外構、エントランス、EVホール、基準階廊下、トイレ・給湯室、バックヤード、駐車場、他）における取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 照明：消灯、減灯、点灯時間短縮等（天井、装飾、看板・ネオン） ② 空調：停止又は設定温度変更、換気抑制等 ③ 動力：EV等の間引き、外部ゴンドラ、水景、給湯器、ジェットバス、トイレ便座の暖房・温水洗浄の停止等 ④ 熱源：電動冷凍機の運転抑制 ⑤ その他：コージェネ設備の運転強化 <p>(2) 専用部（テナント居室内）</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 天井照明管球のHf化（未実施の場合） ② 空調温度設定の緩和、空調機運転の一部停止等 <p>2. テナントへの働きかけ及び自社オフィス内の取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 照明：管球間引、一部消灯 ② 空調：設定温度変更、個別空調の停止、ブラインド・カーテンの活用等 ③ コンセント：OA機器の一部停止、待機電力削減 ④ 階段利用の奨励、営業日・出勤時間・休暇の分散化、一層の軽装化、等
店舗・販売センター等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外部照明、サイン看板等の減灯、接客スペースの来客時以外の照明、空調、展示物等の電源オフ（販売センター） ・ 従業員の軽装化、夏季休暇の延長

以 上